***** ORIGINAL *****

VINÇOTTE vzw
Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 · 1800 Vilvoorde · België
BTW BE 0402.726.875 · RPR Brussel · BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 · BIC: GEBABEBB
Noordersingel 23 · 2140 Antwerpen · België · tel: +32 3 221 86 11 · antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: Rosschaert Jan, Electriciteit

• Onze gegevens
Verslag nr.: ANT / 15 / P030768957 / 00 / NL / 001
Klantref.:
Contractref.:

• Uw gegevens
Ref.:

RJ Electrics bvba

Heikantstraat 67
2910 Essen

• Interventiegegevens
Plaats: Schorsemolenstraat 2 bus 0011 2860 Sint-Katelijne-Waver -
Datum: 15/03/2019
Uitgevoerd door: Verbeeck Kevin

15001

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: GL Invest Voornaam:
Adres: Schorsemolenstraat 2 bus 0011 Post nr.: 2860 Stad: Sint-Katelijne-Waver
Tel:

- Eigenaar of beheerder
idem
Adres: Boekstraat 73 Post nr.: 2610 Stad: Wilrijk

- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk
Naam: RJ Electrics bvba Voornaam:
BTW nr.: BE 0839.790.069

- Plaats type
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 270: ingebruikname
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 15/03/2044.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

BELAC 040-INSP

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 4.7 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 50 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

15001

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- **Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	kWh meter niet geplaatst
Bescherming aansluiting:	63 A

- **Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	3N400 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4 x 10 mm²
Type aardelektrode:	aardingslus

- **Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	40A300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	18
Situatieschema('s):	zie bijlage(n)
Eéndraadsschema('s):	zie bijlage(n)

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- **Nieuwe installatie**

R -I-F	Nihil
R -O-F	Met 3 x 280wp zonnepanelen met micro omvormers N°ser: 121748017831 - 121748017387 - 121748017958

- **Bestaande installatie**

ANDERE BIJLAGE(N)

9